

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта**

г. Белово

«08» 06 2017г.

Комиссия в составе:

- представителя заказчика (далее «Заказчик»): заведующая Курганкова Татьяна Алексеевна

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

- представителя вневедомственной охраны (далее «Исполнитель»): ДПЦО Беловского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области лейтенант полиции Ю.В. Арапов

(должность представителя и наименование ОВО)

- произвела обследование объекта «Заказчика»: МБДОУ Детский сад № 63

расположенного по адресу: г. Белово, 3 микрорайон 31 телефон 4-80-77

(наименование объекта с указанием организации, адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализации (КЭВП) по каналу GSM

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО Беловского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО.

Краткая характеристика объекта:

Детский сад № 63 согласно рабочей документации ГУВО ГУ МВД России относится к категории Б2. Двухэтажное железобетонное здание, сложного архитектурного вида. Пол, потолок, стены капитальные. Территория огорожена забором из металлического прута, высотой около 160 см. Одни въездные ворота со стороны дома № 26, закрываются на навесной замок. Две калитки, закрываются на замки. Освещение уличное достаточное.

(указывается категория объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны).

Инженерно-техническая укрепленность:

Центральный вход со стороны дома № 11, дверь металлическая, закрывается на один внутренний замок, дополнительно оборудована видео-домофоном. Тринадцать запасных выходов по периметру здания. Оконные проемы первого этажа усилены металлическими распашными решетками. Пожарная сигнализация автономная с выводом на ПКП Сигнал-20 в помещении прачечной, обслуживается ООО «Стройавтоматика». 5-ть наружных и 1-а внутренняя камеры видеонаблюдения. Пропускной режим осуществляет дежурный, ночью в здании находится сторож.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны: КЭВП по GSM каналу (мобильный телохранитель)

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 Рекомендую оборудовать основной вход в детсад вторым замком.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до конца 2-го квартала 2017г.

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1 В целях усиления технической укрепленности и антикриминальной защищенности объекта от преступных посягательств, раскрытия преступлений по «горячим следам», оборудовать объект средствами видеонаблюдения, с архивацией данных не менее 30 суток.

2.2 Рекомендую оборудовать помещение детсада техническими средствами охраны с подключением на ПЦО Беловского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области.
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до конца 2-го квартала 2017 года.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Исключить использование сотового телефона, предоставленного для экстренного вызова полиции в личных целях (для совершения телефонных разговоров). Своевременно осуществлять зарядку батареи сотового телефона, периодически проверять баланс лицевого счёта.

3.2 Обеспечить сохранность КТС-GSM и носимых КЭВП (радиобрелков). При обнаружении пропажи или неисправности сотового телефона, незамедлительно сообщить в отдел вневедомственной охраны г. Белово по телефону 6-19-05.

3.3 Проверять работоспособность кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) путем подачи контрольного сигнала «Тревога» на пункт централизованной охраны (ПЦО) ОВО не реже одного раза в сутки с записью в журнал проверок КЭВП (перед подачей контрольного сигнала «Тревога» предупредить дежурного пульта управления ПЦО о намерении проверить работоспособность КЭВП по телефонам: 6-14-82, 6-19-52)

3.4 При выявлении признаков преступления, спустя продолжительное время с момента его совершения, а также при возникновении обстоятельств, не требующих экстренного вмешательства полиции, не использовать КЭВП, а обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.
(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Проведён инструктаж персонала, непосредственно ответственного за пользование КЭВП, по действиям при обнаружении на территории или во внутренних помещениях объекта, подозрительных, брошенных предметов любого вида, внешне напоминающих взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3х экземплярах.

Проведен инструктаж по тактике действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, пользованию кнопкой экстренного вызова наряда полиции.

По всем интересующим вопросам обращаться:

- Беловский отдел вневедомственной охраны: г.Белово ул.Кемеровская, 5 (автобусная остановка «ЛУМ») или по телефонам: 6-19-05, 6-19-72 факс (круглосуточно); 6-19-09, 6-12-04 (с 08-00 до 17-00 кроме субботы, воскресенья), 6-12-34 факс;

Представители:

«Исполнитель»

«Заказчик»

