

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Теплоэнергетик»

« 21 » 04 2017 г.

№ 8/4

652616, ул. Вахрушева, 12,
г. Белово,
Кемеровской области

ШБЭОУ г/р №63

АКТ ПРОВЕРКИ
предписания по подготовке к зиме

« 11 » 07 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что проведена проверка объектов по выполнению следующих видов работ по подготовке к эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения в отопительном сезоне: 2017-18г

1. Ремонт запорной арматуры не возможно
2. Наличие врезок под приборы контроля есть
3. Наличие приборов контроля узлы учета Т/В
4. Ремонт тепловых камер нет
5. Ремонт системы отопления частичная замена поств. разводки
6. Гидравлическое испытание возможно
7. Промывка системы возможно
8. Состояние изоляции не возможно
9. Установка сопел (шайб) погодное регулирование
10. Другие работы по предписанию ---

Подписи:

Представители Поставщика:

нач. Отдел Шершенков В.А. Ольгина

Представитель Абонента

зав. г/р №63 Курганкова Т.А. Т.А.